

NEW★STAR 止め金式ヒューズ装置 HF-1 取付説明書

SINCE 1919

弊社商品を買上げいただきありがとうございます。
安全に長くご使用頂く為に、以下の事項をよく理解頂き、
正しくお取扱い下さい。

《温度ヒューズの保守点検》

建物竣工後、建物管理者様、又は施主様は、下記①・②の点検を実施して下さい。

①外観点検（3ヶ月に1回）

温度ヒューズが正しく装着されているか確認して下さい。

②機能点検（1年に1回）

温度ヒューズに等で熱を加えて、温度ヒューズが正しく溶飛し、且つ、ドアが正しく
作動し、確実に閉鎖するか、確認して下さい。
溶飛した温度ヒューズは必ず廃棄処理して下さい。

本書は必ずお施主様にお渡し下さい。


建設省告示 第2563号 に基づく建材試験センター合格製品

建築基準法施行令 第112条14項第一号

合格年月日：平成21年12月25日

《注意事項》

1. 防火・防煙ドアと戸袋壁面の隙間に遊びがある場合は、戸当り（別途）を設置して遊びを無くして下さい。
2. 止め金を掛けた状態のまま、ドアを無理に閉めないで下さい。
3. 子供の手が届かない位置に取付けて下さい。
4. 上枠に取付けないで下さい。（横向き使用不可）
5. 2枚折り戸・3枚折り戸での使用は出来ません。
6. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
7. ドア及び金物にぶら下って遊ばないように注意して下さい。



日本ドアーチエック製造株式会社

東京本社 / 〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号 TEL(03)3871-1411(代)
(ニュースター東京ビル)

大阪本社 / 〒544-0014 大阪市生野区巽東三丁目17番10号 TEL(06)6758-1251(代)

札幌支店 / TEL(011)851-8255～6 仙台営業所 / TEL(022)284-7501


北陸支店 / TEL(076)243-2120(代) 静岡営業所 / TEL(054)238-2751

名古屋支店 / TEL(052)981-7531～2 広島営業所 / TEL(082)877-1611～2


福岡支店 / TEL(092)271-5491(代) 高松営業所 / TEL(087)843-1212～3

ヒューズの取替要領

- ①金具(1)..... 既設部品
 - ②金具(2)..... 既設部品
 - ③ヒューズ..... 取替部品(別途注文)
 - ④ネジ(M4×6なべ小ネジ)..... 既設部品
 - ⑤板バネ..... 既設部品
- 裏面の図1の要領でM6×16皿小ネジを外し、既設部品は下図の様に分解して下さい。




組立手順①




金具(2)を金具(1)に差し込む

組立手順②




ヒューズの穴部4箇所を組立手順①で組み込んだピンに差し込む

組立手順③



ネジ4本を組立手順②で組み込んだピンのネジ部に組み込む

組立手順④



組立後、裏面の図1の要領で枠側部品にM6×16皿小ネジで取付けて下さい。

本図は右開き